



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर, हैरिटेज।

क्रमांक : अग्निशमन/न.नि.ज. हैरिटेज 22-23 /7123

दिनांक 09/11/2023

कार्यालय सचिव


प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान
काबरी डूंगरी, कुडियों का बास, जयपुर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल खसरा नं. 31/2, 975/2, 557, 557/1, 18, 557, 558, 555/1, 555/2, 555/3 है जो प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज काबरी डूंगरी, मुण्डोता, जयपुर संचालित संस्था प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान काबरी डूंगरी, कुडियों का बास, जयपुर को स्थाई अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

1. प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान के भवन के टॉप पर वाटर टैंक क्षमता 5000 लीटर पानी का स्टोक हमेशा रहेगा।
2. प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान के भवन में अग्नि शमन उपकरण एम्सटियूसर आई एस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
3. संस्था भवन में जनरेटर मशीन के पास एवं कम्प्यूटर रूम में CO^2 एम्सटियूसर क्षमता 4.5 Kg फिट कराना होगा।
4. संस्था भवन में हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम फिट कराना होगा।
5. संस्था भवन में अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिड़काव (प्रेसर) हेतु ट्रेकपम्प 450 एल पी.एम. जाँकी पम्प 180 एल.पी.एम. इलेक्ट्रिक पम्प फिट करानी होगी।
6. संस्था भवन में धूल व रज को बाहर निकालने हेतु 2 एडजेस्ट फेन लगाने होंगे।
7. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत का प्रावधान किया जाये।
8. फायर संसाधनों को सुचारु रूप से चलाने एं रख-रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
9. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन पत्रों की जाँच अग्निशमन अधिकारी से करायेगें। एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र नबनीकरण करायेगें नबनीकरण नही कराने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त समझा जायेगा व नियमानुसार शास्ती देय होगी।
10. संस्था के अन्दर फायर संसाधनों के अभाव/खराबी के कारण कोई अग्नि दुर्घटना होती है। तो विद्यालय के प्रबन्धक/मालिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्तानुसार प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान, काबरी डूंगरी, जेरावतपुरा, मुण्डोता, जयपुर के भवन हेतु प्रोविजनल अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जायेगें। तथा प्रभा देवी मेमोरियल शोध एवं शिक्षण संस्थान, काबरी डूंगरी, जेरावतपुरा, मुण्डोता, जयपुर के भवन में उक्त शर्तों इस प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्थाई जारी किया जाता है।


देवेन्द्र कुमार मीना
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम हैरिटेज जयपुर